

U postupku s objavom Obavijesti o nabavi montažno-demontažnih tribina za Sinjsku alklu, evidencijski broj 1/18 - VAD postavljena su sljedeća pitanja bitna za gospodarski subjekt:

1. Priložili ste pdf skicu mesta montaže tribina, odnosno skicu kako bi tribine trebale izgledati, ali nažalost nigdje nisu označene nikakve dimenzije. Za kvalitetnu izradu ponude svakako bi nam trebale dimenzije – dali je moguće da nam pošaljete projekt tribina u DWG-u ?
2. U troškovniku su navedene dimenzije sjedišta 50 cm širine x 0.75 cm dubine – pretpostavljamo da je to greška jer sjedalice ne mogu biti duboke 75 cm ? Dubina od 75 cm odnosi se na dubinu reda (sjedište + hodni podest) ?
3. Dali sjedišta moraju biti pvc sjedalice sa naslonom, sjedalice pvc bez naslona ili metalne klupe ?
4. Dali je uz ponudu potrebno dostaviti i nekakve certifikate ? Ako jest zamolili bismo Vas da točno specificirate koje (odnosno prema kojim normama) ?
5. Što se misli pod opisom stavke "konstrukcija mora biti kompatibilna sa postojećim tribinama, pojedinačni elementi se moraju moći međusobno kombinirati" ? Mi kao ponuđači neznamo kakve tribine točno imate Vi sada pa je izuzetno teško ponuditi iste ? Dali dopuštate da svaki ponuđač ponudi tribine raznih dobavljača (proizvođača) ili i dalje tražite da tribine moraju biti identične ?
6. Dali se traži od ponuđača da napravimo i projekt tribina ? Ako se traži onda bi Vas zamolili da nam pošaljete postojeće stanje u dwg-u.
7. U troškovniku se traži i projekt skladištenja tribina – iskreno nikada nismo čuli da se za tribine treba raditi projekt skladištenja ? Ako ipak treba pretpostavljam da ćete nam poslati dwg Vašeg skladišta ?
8. Pošto u ponudu moramo uključiti i demontažu tribina – dali možemo dobiti podatak koliko je udaljeno mjesto skladištenja tribina od mesta postavljanja tribina (zbog izračuna troškova) ? Isto tako zamolio bih Vas informaciju dali se na mjesto skladištenja tribina može nesmetano pristupiti velikim kamionima i viličarima ?
9. U referencama tražite maksimum tri odrđena ugovora koji zajedno iznose predviđeni iznos procjenjene vrijednosti u ovoj godini i prethodne tri godine, naša pitanja:
 - Pošto je praksa i u zakonu o javnoj nabavci (znamo da niste obveznik, ali natječaj je pisan prema njoj) stoji da se može tražiti da iznos tri ugovora može biti maksimalno 50% procjenje vrijednosti. Naše pitanje je dali pristajete na odrđena tri ugovora ukupne vrijednosti minimalno 2.750.000,00 kn + pdv ?
10. Traže se tri ugovora koji su odrđeni u ovoj godini i tri godine koje prethode – znači mogu se priložiti ugovori koji su odrđeni u 2015,2016,2017,2018 godini ?
11. Kao dokaz o nekažnjavanju tražite – "izvadak iz kaznene evidencije" – dali možete prihatiti izjavu o nekažnjavanju (što je praksa u javnoj nabavci) ovjerenu kod javnog bilježnika na osobno ime direktora i tvrtke ponuditelja ?
12. Kao dokaz finansijske sposobnosti tražite da je ponuditelj imao promet od najmanje 11.000.000,00 kn u posljednje tri finansijske godine zajedno ili u svakoj od posljednje tri godine pojedinačno ?

13. Dali je otvaranje ponuda javno – pošto se radi o velikoj vrijednosti smatramo da bi bilo poželjno da je otvaranje ponuda javno tako da mogu prisustvovati svi zainteresirani subjekti ?
14. Jamstva za ozbiljnost ponude – naša pitanja su **slijedeća**:
 - Prilikom predaje ponude trebamo dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancija na iznos od 80.000,00 kn ?
 - Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – potrebno je istog dostaviti na 10% ugovorene cijene sa pdv-om prilikom potpisa ugovora ? Nigdje nema podatka na koji rok se izdaje ? Pretpostavljamo do završetka demontaže ?
 - Jamstvo za otklanjanje skrivenih nedostataka u jamstvenom roku – ovaj dio nam je najviše nejasan – dostavlja se prilikom potpisa primopredajnog zapisnika, ali nikako nam nije jasno na koji se period bankarsku garanciju treba napraviti ? Pretpostavljamo na 24 mjeseca, pošto je to praksa u svima natječajima, a i teško da bilo koja banka izdaje takav document na duži period...? Ako treba garancija biti na duži period od 24 mjeseca, dali se može u tu svrhu dati garancija u obliku bjanko zadužnice (na prve dvije godine bankarska garancija, a na preostalo bjank zadužnica) ?
15. Ponavljamo pitanje – “konstrukcija mora biti kompatibilna sa postojećom” – dali konstrukcija stvarno mora biti kompatibilna sa postojećom ? Ako to zaista tražite onda ste valda svjesni da ste nabavu limitirali na jednog ponuditelja, odnosno dobavljača te nikome ne dajete mogućnost ponude ?
16. Nigdje u opisu tribina ne piše koje ograde moraju imati tribine ? pretpostavljamo bočne, stražnje, ali dali moraju imati i prednje ograde ?
17. Nigdje u natječaju ne piše kakve sjedalice moraju biti ? Naše je pitanje dali se mogu ponuditi sjedišta na razmaku 45 cm što omogućava i norma za takav tip tribina ? Takvim razmakom se dobiva veći kapacitet tribina u istoj cijeni, a ne gubi se ništa na udobnosti ? Znači naše je pitanje dali možemo ponuditi module sa razmakom sjedalica 45 cm ?
18. Odgovorili ste nam u pitanju da je potrebno priložiti certifikat prema normi EN13814 – pošto ste u nabavci jasno dali do znanja da se kupuju tribine za gledalište za Sinjsku Alku, a ne razne konstrukcije za zabavne parkove naše je slijedeće pitanje dali odobravate da možemo priložiti slijedeće certifikate koji se odnosi isključivo na kvalitetu montažno demontažnih tribina: EN 1090-1:2009+A1:2011 (najbitniji certifikat za proizvodnju metalnih konstrukcija i montažnih tribina – ovim se certifikatom dokazuje kompletna ozbiljnost i kvaliteta tvrtke i njihovih proizvoda), UNI EN ISO 9001:2015 , EN12810-1:2004 i EN12811-1:2004 (certifikat za dvije norme koje su potrebne za izradu elemenata za izradu montažno demontažnih konstrukcija, krovova, skela, itd..)
 - Pošto se naši navedeni certifikati odnose isključivo na montažne tribine (te skele i nadstrešnice koje su izrađene od istih i sličnih elementata kao montažne tribine), a certifikat prema normi EN13814 koji vi tražite odnosi se na norme za postavu privremenih konstrukcija poput ljudjački, čamaca, valjkastih podložaka, tekstilne konstrukcije, sjenice, itd... (U NORMI JASNO PIŠE DA SE TA NORMA ODNOŠI NA POSTAVU KONSTRUKCIJA U ZABAVNIM PARKOVIMA I SAJMIŠTIMA) ne razumijemo zašto se treba priložiti certifikat prema normi EN13814 kada ta norma nije specificirana isključivo za montažne tribine već za konstrukcije za postavu u zabavne parkove. Drugim riječima proizvođač koji se bavi proizvodnjom montažno demontažnih tribina ne može i zakonski ne treba imati certifikat koji Vi tražite za postavu konstrukcija u zabavnim parkovima (npr lunapark), već posjeduje certifikate koji se odnose na montažno demontažne tribine (jer se bavi proizvodnjom montažno demontažnih tribina, a ne npr. ljudjački)

Zamolili bismo Vas da prihvate naš prijedlog i dopustite svim ponuditeljima da mogu ponuditi profesionalne montažno-demontažne tribine proizvođača koji iste i proizvodi.

Nije rečeno da proizvođač treba proizvoditi I ljljačke I montažne tribine kako norma govori – u nastavku I u prilogu Vam šaljemo I dokaz da se norma EN13814 ne odnosi isključivo na tribine već na sve - <https://www.en-standard.eu/csn-en-13814-fairground-and-amusement-park-machinery-and-structures-safety/>

19. Ako smo dobro shvatili Vaš prethodni odgovor – svaki je ponuditelj dužan ponuditi I palete za skladištenje svih dijelova tribine ? U Vašem skladištu svaki dio (modul) tribine mora biti na posebno izrađenim paletama ?
20. Pošto je Republika Hrvatska izuzetno mala država I projekti poput Vašeg se izuzetno rijetko događaju još jednom Vas pitamo dali odobravate da zbroj sveukupnih referenca u posljednje tri godine može biti 50% sveukupne procijenjene vrijednosti (napominjemo da zakon Republike Hrvatske za javnu nabavku to I govori – zakonom javne nabave nije dopušteno tražiti reference veće od 50% procijenjene vrijednosti) – ako je baš potrebno možemo Vam I dostaviti I članak iz narodnih novina Republike Hrvatske ?
21. Na naše pitanje o dali su potrebne prednje ograde dali ste odgovor da se ograde moraju ponuditi sukladno propisima. Pretpostavljamo da se onda prednje ograde ne trebaju ponuditi pošto propisi govore da prednje ograde nisu potrebne na takvom tipu montažnih tribina (odnosno na toj visini montažnih tribina) ?
22. Pošto je vrijeme predaje natječaja sada već izuzetno kratko a još nemamo sve odgovore koji znatno mijenjaju našu ponuđenu dokumentaciju zamolili bismo Vas da se rok za predaju ponuda produži do 16.03.2018. Na taj način ćete ponuditeljima znatno olakšati izradu ponuda a isporuka I montaža tribina neće biti upitna jer ima dovoljno vremena za istu

Odgovor Viteškog alkarskog društva Sinj je:

1. Gospodarski subjekt koji se javlja na natječaj treba napraviti vlastiti projekt/prijedlog izgleda tribina, vodeći pri tome računa o ambijentu trkališta i tradiciji Alke, funkcionalnosti protokola i preglednosti. Geodetsku situaciju u dwg programu šaljemo Vam u privitku.
2. Dubina od 0,75 m odnosi se na dubinu reda (sjedište + hodni podest).
3. Sjedišta moraju biti pvc sjedalice s naslonom.
4. Konstrukcija treba biti izvedena sukladno svim važećim euro normama vezanim za sigurnost i kvalitetu izrade. Obvezna je EN 13814.
5. S obzirom na višestruku montažu i demontažu, iz praktičnih i funkcionalnih razloga tribine moraju biti kompatibilne s postojećim tribinama. Nije se tražila i ne traži se identičnost. Bitno je da ponuđeni predmet nabave bude takav da se udovolji tome da tribine u cjelini (uz postojeće) ostvare svrhu nabave u skladu s Dokumentacijom o nabavi u postupku s objavom Obavijesti o nabavi montažno-demontažnih tribina za Sinjsku alklu.
Što se tiče upita koje točno tribine imamo, na Vaš zahtjev osigurat ćemo da ih vidite i dati elemente koje tražite.
6. Odgovoreno pod točkom 1.
7. Pod projektom skladištenja tribina razumijeva se da ponuditelj treba predložiti način skladištenja, a time i transporta elemenata konstrukcije. Što znači da treba predložiti i ponuditi odgovarajuće palete, sanduke i procjenu ukupno potrebnog prostora za skladištenje tribina. Također, potrebna informacija je i ukupna težina ponuđene konstrukcije.
8. Mjesto skladištenja tribina nalazi se u krugu 2 km od mjesta postavljanja tribina. Mjestu skladištenja može se nesmetano pristupiti kamionima i viličarima.
9. Točkom 4.1.3. Tehnička i stručna sposobnost - Dokumentacije o nabavi u postupku s objavom Obavijesti o nabavi montažno-demontažnih tribina za Sinjsku alklu propisano je kako je minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti dokazana ako je gospodarski subjekt u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini uredno izvršio najmanje jedan, a najviše tri ugovora koji su isti ili slični predmetu nabave za koji se podnosi ponuda, a čija je ukupna (zbrojna) vrijednost minimalno jednak iznosu procijenjene vrijednosti predmeta nabave.
Procijenjena vrijednost nabave navedena je u točki 1.7. Dokumentacije o nabavi u postupku s objavom Obavijesti o nabavi montažno-demontažnih tribina za Sinjsku alklu, te iznosi 5.500.000,00 kn (bez PDVa)
10. Točkom 4.1.3. Tehnička i stručna sposobnost - Dokumentacije o nabavi u postupku s objavom Obavijesti o nabavi montažno-demontažnih tribina za Sinjsku alklu propisano je kako je minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti dokazana ako je gospodarski subjekt u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini uredno izvršio najmanje jedan, a najviše tri ugovora koji su isti ili slični predmetu nabave za koji se podnosi ponuda, a čija je ukupna (zbrojna) vrijednost minimalno jednak iznosu procijenjene vrijednosti predmeta nabave. Godina u kojoj je započeo predmet nabave je 2018., a tri godine koje prethode toj godini su: 2017., 2016., 2015.
11. Točkom 3.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarsko subjekta - Dokumentacije o nabavi u postupku s objavom Obavijesti o nabavi montažno-demontažnih tribina za Sinjsku alklu, definirano je kako će

Naručitelj, Viteško alkarsko društvo, Sinj, kao dostatan dokaz da ne postoje obvezne osnove za isključenje iz dijela A. točke 3.1. prihvatići izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

12. Točkom 4.1.2. Ekonomski i financijski sposobnost - Dokumentacije o nabavi u postupku s objavom Obavijesti o nabavi montažno-demontažnih tribina za Sinjsku alkumu definirano je kako je minimalna razina ekonomski i financijske sposobnosti gospodarskog subjekta dokazana ako gospodarski subjekt dokaže da njegov ukupni godišnji promet u posljednje tri dostupne financijske godine zajedno doseže visinu dvostrukе vrijednosti procijenjene vrijednosti nabave.

13. Točkom 6.6. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda - Dokumentacije o nabavi u postupku s objavom Obavijesti o nabavi montažno-demontažnih tribina za Sinjsku alkumu definirano je kako je otvaranje ponuda 09. ožujka 2018.g. u 13.00 sati u prostorijama Viteškog alkarskog društva Sinj, te da otvaranju ponuda uz najmanje dva člana stručnog povjerenstva za nabavu, smiju prisustovati ovlašteni predstavnici gospodarskog subjekta i druge osobe. Dakle, otvaranje ponuda je javno.

14.

- Točkom 6.5.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude - Dokumentacije o nabavi u postupku s objavom Obavijesti o nabavi montažno-demontažnih tribina za Sinjsku alkumu definirano je kako je gospodarski subjekt dužan jamčiti za ozbiljnost svoje ponude u svrhu čega će ishoditi i dostaviti garanciju banke za ozbiljnost ponude na iznos od 80.000,00 kuna ili uplatiti novčani polog u istom iznosu na račun Naručitelja, Viteškog alkarskog društva Sinj.

Točkom 5.1. Sadržaj i način izrade ponude - Dokumentacije o nabavi u postupku s objavom Obavijesti o nabavi montažno-demontažnih tribina za Sinjsku alkumu definirano je kako je garancija banke za ozbiljnost ponude jedan od sastavnih dijelova Ponude Gospodarskog subjekta.

- Točkom 6.5.2. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora o nabavi - Dokumentacije o nabavi u postupku s objavom Obavijesti o nabavi montažno-demontažnih tribina za Sinjsku alkumu i točkom 13. Prijedloga Ugovora o nabavi montažno-demontažnih tribina (koji se dostavlja kao sastavni dio Ponude Gospodarskog subjekta) definirano je kako je jamstvo za uredno izvršenje Ugovora (u formi bankovne garancije) Gospodarski subjekt dužan dostaviti najkasnije do trenutka potpisivanja Ugovora, i to u visini od 10% (deset posto) ugovorene cijene bez poreza na dodanu vrijednost. Ova garancija se izdaje na rok određen za završetak demontaže.

- Bankovna garancija za otklanjanje skrivenih nedostataka u jamstvenom roku treba biti na razdoblje od 24 mjeseca. Za preostali dio jamstvenoga roka jamstvo za otklanjanje skrivenih nedostataka može biti u obliku bjanko zadužnice, ne dirajući u ostale elemente koje Naručitelju pripadaju unutar jamstvenoga roka po zakonu.

15. Odgovor se nalazi pod točkom 5.

16. Ograde moraju biti ponuđene sukladno važećim normama i propisima.

17. Možete ponuditi module s razmakom sjedalica 45 cm.

18. Norma EN 13814 se između ostalog, odnosi i na privremene montažne konstrukcije za koje je i organiziran ovaj postupak nabave. Njome se postiže sigurnost korisnika, a i stručnjaci koje smo konzultirali su to potvrdili upravo u onom smislu kako mi zahtijevamo.
19. Uobičajeno je da su isti elementi konstrukcije uskladišteni na jednom mjestu, bilo na paleti, sanduku ili sl. Ponuđačima se daje mogućnost da sami ponude najbolje rješenje za skladištenje.
20. Nije nam jasan smisao i utemeljenost teritorijalnoga ograničenja iz prvoga dijela Vašega upita.
 1. Koncepcija referenci iz drugoga dijela Vašega upita podudarna je koncepciji uvjeta iz odgovarajućih odredaba članka 268. Zakona o javnoj nabavi.
21. Ograde se trebaju ponuditi sukladno propisima u smislu sigurnosti, kao što smo Vam već ranije odgovorili. S obzirom na protokol Sinjske alke i vrstu manifestacije, ispred prvog reda montira se ograda visine 1 m.
22. Odgovori koji su dati na Vaše upite ne utječu na predviđeni rok za dostavu ponuda. Nije bilo drugih traženja za produženje roka od zainteresiranih.